Yverdon-les-Bains
Service des Energies
Rue de l'Ancien-Stand
Case postale
CH-1401 Yverdon-les-

sagenord
S.A. DE GESTION DES EAUX DU NORD VAUDOIS

Analyses d'autocontrôle de l'eau du réseau de Cuarny 2022

N° prélèvement	Lieu de prélèvement	Types de prélèvements: B = eau brute, ET = sortie station de traitement, R = réseau, EXT = autres réseaux	Préleveur(s)	Dates de prélèvement	Heure de prélèvement	Conductivité (µS/cm)	Température de l'air (°C)	Température de l'eau (°C)	Chlore libre (mg Cl_2/L)	Chlore lié (mg Cl_2/L)	Chlore total (mg Cl_2/L)	Germes aérobies mésophiles 3 jours incub. (UFC/mL)	*Escherichia coli* (UFC/100 mL)	Entérocoques (UFC/100 mL)
	Valeur maximales OPBD (RS 817.022.11)					800					300 UFC		nd/100 ml	nd/100 ml
260	Cuarny, Administration communale	A	EDC	04.04.2022	08:45	578	22.2	10.3	0.04	0.05	0.09	2	0	0
261	Cuarny, Rue du Levant 29	R	ASO	11.07.2022	08:10	445	19.2	19.4	0.02	0.08	0.10	0	0	0
260	Cuarny, Administration communale	A		17.10.2022										